

## Résultats de l'inspection visuelle quotidienne du système de stockage hors sol 1/2

## Installation des BNP :

---

**Emplacement (adresse) :**

N<sup>0</sup> ECCC;

Nº ID MDN :

### Type de réservoir :

---

## Produit stocké :

## **Capacité en L :**

---

**Mois/année :**

Légende de notation : réussite (**R**), sans objet (**S.O.**) ou échec (**E**)

\* Si il y a une fuite dans le réservoir, le propriétaire/l'opérateur doit immédiatement retirer la composante endommagée ou fermer le système au complet. Veuillez communiquer avec l'officier de l'environnement de la base et/ou l'agente organisationnelle de l'environnement des SBMFC pour plus d'informations sur la procédure à suivre.

\*\*Le rapprochement des stocks doit être effectué chaque jour (lorsque sont en service) les systèmes de stockage avec un système de distribution, les réservoirs avec des raccordements souterrains à paroi simple, les réservoirs souterrains à paroi simple (chaque semaine) et les réservoirs hors sol horizontaux. Pour les jaugeages périodiques quotidiens, la quantité d'eau au fond du réservoir doit être mesurée à l'aide d'une baguette de jaugeage et d'une pâte à eau. L'eau doit être retirée du réservoir et des registres doivent être gardés pendant au moins cinq ans.

**Veuillez inscrire tout commentaire supplémentaire ci-dessous (date/commentaire/initiales)**

## Résultats de l'inspection visuelle quotidienne du système de stockage hors sol 2/2

## Installation des BNP :

---

**Emplacement (adresse) :**

Nº ECCC:

**N° ID MDN :**

### Type de réservoir :

## **Produit stocké :**

### **Capacité en L :**

---

**Mois/année :**

*Légende de notation : réussite (R), sans objet (S.O.) ou échec (E)*

\* Si y a une fuite dans le réservoir, le propriétaire/l'opérateur doit immédiatement retirer la composante endommagée ou fermer le système au complet. Veuillez communiquer avec l'officier de l'environnement de la base et/ou l'agente organisationnelle de l'environnement des SBMFC pour plus d'informations sur la procédure à suivre.

\*\*Le rapprochement des stocks doit être effectué chaque jour (lorsque sont en service) les systèmes de stockage avec un système de distribution, les réservoirs avec des raccordements souterrains à paroi simple, les réservoirs souterrains à paroi simple (chaque semaine) et les réservoirs hors sol horizontaux. Pour les jaugeages périodiques quotidiens, la quantité d'eau au fond du réservoir doit être mesurée à l'aide d'une baguette de jaugeage et d'une pâte à eau. L'eau doit être retirée du réservoir et des registres doivent être gardés pendant au moins cinq ans.

**Veuillez inscrire tout commentaire supplémentaire ci-dessous (date/commentaire/initiales)**